

INFORME DE RESULTADOS

REFERENCIA: V136_240215_1aAGFQ

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE: SMART ECO WATER GROUP, S.L
CIF/NIF: B-56837909
DIRECCIÓN: Avda. Zaragoza, 6

CÓDIGO CLIENTE: C-V136
CP/POBLACIÓN: 03130 Santa Pola (Alicante)

DATOS DE LA MUESTRA:

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: AFCH (Agua Fría Consumo Humano)

RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: Andrea Montoya

FECHA TOMA MUESTRA: 15-02-24 **HORA:** 08:45 h

FECHA RECEPCIÓN: 15-02-24

FECHA INICIO ANÁLISIS: 15-02-24

FECHA FINALIZACIÓN ANÁLISIS: 15-02-24

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO

PARÁMETROS	RESULTADO	*LÍMITE LEGAL	MÉTODO DE ENSAYO
pH (a 20°C)	6,78 unidades de pH	[6,5 - 9,5] unidades de pH	ITFQ1-04-5L
Conductividad (a 20°C)	1867 µs/cm	2500 µs/cm	ITFQ1-05-5L
Turbidez	0,07 UNF	4 UNF	ITFQ1-06-5L
Amonio	0,012 mg/l	0,5 mg/l	ITFQ1-07-5L
Cloro libre	0,0127 mg/l	1 mg/l	ITFQ1-08-5L
Cloro combinado	0,0006 mg/l	2 mg/l	ITFQ1-10-5L

* Según RD 3/2003

UNF: Unidades Nefelométricas de Formazina

La muestra se mantiene en refrigeración desde su recepción en el laboratorio hasta el día de su procesado

FIN DEL INFORME Nº V136_240215_1aAGFQ

Fecha de emisión: 08/03/2024

Nº Total de páginas - 1